

淄博市自来水有限责任公司南定水厂出厂水检测日报表

报表日期： 2021 年 9 月 22 日

项目	取样时间	取样地点	检测结果	标准限值（生活饮用水）	单位	备注
菌落总数	9.20 8:00	化验室	0	≤100	CFU/mL	
总大肠菌群	9.21 8:00	化验室	未检出	不得检出	CFU/100mL	
耐热大肠菌群	9.21 8:00	化验室	未检出	不得检出	CFU/100mL	
浑浊度	9.22 8:00	化验室	0.20	≤1，水源与净水技术条件限制时≤3	NTU	
色度	9.22 8:00	化验室	<5	≤15	度	
臭和味	9.22 8:00	化验室	无	无异臭、异味	/	
肉眼可见物	9.22 8:00	化验室	无	无	/	
二氧化氯	9.22 8:00	化验室	0.24	出厂水中限值 0.8，出厂水中余量 ≥0.1，管网末梢水中余量 ≥0.02	mg/L	
耗氧量（COD _{Mn} 法，以 O ₂ 计）	9.22 8:00	化验室	1.6	≤3，水源限制，原水耗氧量 >6mg/L 时 ≤5	mg/L	

淄博市自来水有限责任公司南定水厂进厂水检测日报表

报表日期： 2021 年 9 月 22 日

项目	取样时间	取样地点	检测结果	标准限值（生活饮用水）	单位	备注
菌落总数	9.20 8:00	化验室	5	≤100	CFU/mL	
总大肠菌群	9.21 8:00	化验室	未检出	不得检出	CFU/100mL	
耐热大肠菌群	9.21 8:00	化验室	未检出	不得检出	个/L	
浑浊度	9.22 8:00	化验室	0.23	≤1，水源与净水技术条件限制时≤3	NTU	
色度	9.22 8:00	化验室	<5	≤15	度	
臭和味	9.22 8:00	化验室	无	无异臭、异味	/	
肉眼可见物	9.22 8:00	化验室	无	无	/	
耗氧量（COD _{Mn} 法，以 O ₂ 计）	9.22 8:00	化验室	1.6	≤3，水源限制，原水耗氧量 >6mg/L 时 ≤5	mg/L	
氨氮（NH ₃ -N）	9.22 8:00	化验室	<0.02	≤0.50	mg/L	
二氧化氯	9.22 8:00	化验室	0.12	出厂水中限值 0.8，出厂水中余量 ≥0.1，管网末梢水中余量 ≥0.02	mg/L	